

Zmiany w siwz

W załączniku nr 4 do SIWZ w punkcie 4.20 skreśla się komentarz Administratora tj słowa „Z komentarzem (A1) : 3% i 65(tolerancja +-0,5%) w całym zakresie.,, a punkt 4.20 otrzymuje brzmienie jak niżej.

Pkt.4.20

Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik Środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężenie 3% i 6%(tolerancja +-0,5%) w całym zakresie.

Sporządził

D.Szklarz