

29-04-2019

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH

z dnia 24.04.2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Olszyc Szlachecki w miejscowościach:

Czachy, Emilianówka, Olszyc Szlachecki, Olszyc Folwark, Olszyc Włociański.

Ilość zał. podpis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Olszyc Szlachecki zaopatrującego miejscowości: Czachy, Emilianówka, Olszyc Szlachecki, Olszyc Folwark, Olszyc Włociański, gmina Domanice w powiecie siedleckim, stwierdzono podwyższone wartości parametrów: **jon amonu i mangan oraz wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach ocenia wodę jako **warunkowo przydatną do spożycia.**

W związku z podwyższoną wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, wodę do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy uprzednio przegotować (minimum przez 2 minuty) i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach określa dopuszczalną wartość parametru, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność dla: **jonu amonu - do 1,5 mg/l, manganu - do 180 µg/l w terminie do 31.12.2021 r. oraz dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C - bez nieprawidłowych zmian - zalecana wartość do 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta w terminie do 25.05.2019 r.**

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



